

สรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริโภค โครงการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ พื้นที่เสี่ยง ปี 2560
จังหวัดนครราชสีมา

พื้นที่	สถานที่เก็บ	ประเภทน้ำ	ผลวิเคราะห์	
			ผ่านมาตรฐาน	เกินค่ามาตรฐานได้แก่
1 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว (ตรวจวิเคราะห์ วันที่ 24 ม.ค. 60)	ประปาวัดเขากระโดน หมู่ที่ 1	น้ำประปาต้นท่อ (น้ำผิวดิน)	✗	โคลิฟอร์มแบคทีเรีย, ฟิคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย
	รพ.สต.หนองน้ำใส หมู่ที่ 1	น้ำประปาปลายท่อ	✗	โคลิฟอร์มแบคทีเรีย
	บ้านเลขที่ 89 หมู่ที่ 8	น้ำถัง 20 ลิตร (ตราเพชรพญานาค)	✗	โคลิฟอร์มแบคทีเรีย
	หมู่ที่ 17 บ้านทรัพย์ทวี	น้ำถัง 20 ลิตร (ตราทวีทรัพย์)	✗	ความเป็นกรด-ด่าง, โคลิฟอร์มแบคทีเรีย
2 ตำบลหนองกรด อำเภอด่านขุนทด (ตรวจวิเคราะห์ วันที่ 25 ม.ค. 60)	ประปาบ้านหนองแหน วัดหนองแหน หมู่ที่ 1	น้ำประปาต้นท่อ (น้ำบาดาล)	✗	TDS, คลอไรด์
	บ้านเลขที่ 28/1 หมู่ที่ 1 บ้านหนองแหน	น้ำฝน	✗	โคลิฟอร์มแบคทีเรีย, ฟิคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย
3 ตำบลหนองกรด อำเภอด่านขุนทด (ตรวจวิเคราะห์ วันที่ 25 ม.ค. 60)	การประปาส่วนภูมิภาคสาขา บำเหน็จณรงค์ รพ.สต.หนองกรด	น้ำประปาปลายท่อ	✓	
	บ้านเลขที่ 123 หมู่ที่ 13	น้ำฝน	✗	โคลิฟอร์มแบคทีเรีย, ฟิคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย
	บ้านเลขที่ 176 หมู่ที่ 13	น้ำฝน	✗	โคลิฟอร์มแบคทีเรีย, ฟิคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย
4 ตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด (ตรวจวิเคราะห์ วันที่ 25 ม.ค. 60)	ประปาบ้านดอนป่าโอบ	น้ำประปาต้นท่อ (น้ำผิวดิน)	✗	ความเป็นกรด-ด่าง, ซี, TDS, เหล็ก, คลอไรด์, โคลิฟอร์มแบคทีเรีย
	รพ.สต.ดอนป่าโอบ	น้ำประปาปลายท่อ	✗	ซี, TDS, คลอไรด์, โคลิฟอร์มแบคทีเรีย
	บ้านเลขที่ 173 หมู่ที่ 4 บ้านหนองไทร	น้ำฝน	✗	โคลิฟอร์มแบคทีเรีย, ฟิคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย
	บ้านเลขที่ 116 หมู่ที่ 6	น้ำฝน	✓	

สรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริโภค โครงการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ พื้นที่เสี่ยง ปี 2560
จังหวัดนครราชสีมา

พื้นที่	สถานที่เก็บ	ประเภทน้ำ	ผลวิเคราะห์	
			ผ่านมาตรฐาน	เกินค่ามาตรฐานได้แก่
5 ตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด (ตรวจวิเคราะห์ วันที่ 25 ม.ค. 60)	ประปาบ้านหนองสะแก บ้านเลขที่ 37 หมู่ที่ 5 บ้านหนองสะแก	น้ำประปาต้นท่อ (น้ำบาดาล)	×	ความกระด้าง, TDS, ซัลเฟต, คลอไรด์, ฟลูออไรด์, โคลิฟอร์มแบคทีเรีย, ฟิคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย
	บ้านเลขที่ 41 หมู่ที่ 9 บ้านไทรงาม	น้ำประปาปลายท่อ	×	ความกระด้าง, TDS, ซัลเฟต, คลอไรด์, ฟลูออไรด์
	บ้านเลขที่ 37 หมู่ที่ 5 บ้านหนองสะแก	น้ำฝน	×	โคลิฟอร์มแบคทีเรีย, ฟิคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย
	บ้านเลขที่ 41 หมู่ที่ 9 บ้านไทรงาม	น้ำฝน	×	โคลิฟอร์มแบคทีเรีย, ฟิคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย